


Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 22230041000105514170

Дата «27» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском,

Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,

Новичихинском и Шипуновском районах

ул. Краснознаменная, дом 118, г.Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» апреля 2023 г., 14 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ "ЭРУДИТ", ИНН: 2209010910, ОГРН:



1022200807419, начальное, среднее и основное образование, чрезвычайно высокий
риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182В

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 г. 10 ч. 00 мин.
по «04» апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита

с «04» апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.
по «12» апреля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Горбатовой Ириной Анатольевной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- 1) Молотов Олег Геннадьевич, инженер лаборатории физических факторов;
- 2) Короткова Наталья Анатольевна, фельдшер-лаборант;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (Аттестат аккредитации № RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ "ЭРУДИТ" Чанцова Вероника Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 20 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 35 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182В

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 35 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 25 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182В

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 55 мин.

по « 07 » апреля 2023 г. 16 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч.20 мин.

по « 04 » апреля 2023 г. 11 ч. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182 В

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)





в следующие сроки: с « 07 » апреля 2023 г. 16 ч. 00 мин.
по « 11 » апреля 2023 г. 17 ч. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658960, Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, 5
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

б) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 00 мин.
по « 04 » апреля 2023 г. 10 ч. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182 В
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
658225, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Осипенко, д.182 В:

*Потолок
Стены*

1. Внутренняя отделка обеденного зала, расположенного возле производственных помещений, имеет повреждения в виде жёлтых разводов и провисания потолочного покрытия, внутренняя отделка моечной столовой посуды имеет дефекты в виде трещины в штукатурном покрытии, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и подтверждается протоколом осмотра.

*Пол.
плитка*

2. Внутренняя отделка пола обеденного зала, расположенного возле производственных помещений, имеет повреждения в виде частичного скола плиточного покрытия и трещин в плиточном покрытии, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и подтверждается протоколом осмотра.

3. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты асфальтового покрытия в виде трещин и частичного его разрушения, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

4. В библиотеке, кабинетах № 111, 231 пол имеют дефекты и повреждения в виде дырок и трещин в линолеумном покрытии, в рекреации на 3 этаже имеются дефекты пола в виде отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

5. Кафельное покрытие стен в коридорах и рекреациях по всему зданию лица имеет множественные дефекты и повреждения в виде трещин, сколов, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

6. В кабинетах №110, 112, 113, 231, 228, 337, 344 парты имеют дефекты и повреждения в виде сколов, частичного отсутствия кромки парт; в кабинетах №112, 113, 114, 115, 231, 228, 230, 337, 343 – стулья имеют дефекты в виде сколов, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

7. Лакокрасочное покрытие потолка в спортивном зале имеет дефекты и повреждения в виде его отслоения, в раздевалках спортивного зала имеется отслоение лакокрасочного покрытия стен, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

8. Отсутствует возможность ежедневного протирания с использованием мыльно-содового раствора матов в спортивном зале, т.к. покрытие матов имеет дефекты, что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.



9. В учебном кабинете № 223 не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, что является нарушением п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

10. Лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается протоколом осмотра.

11. Количество обучающихся превышает установленное п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" гигиенические нормативы, а именно менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий:

- площадь кабинета №115 составляет 49,69 м² в данном кабинете занимается 3 а класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м²;
- площадь кабинета №113 составляет 46,14 м² в данном кабинете занимается 1 б класс с количеством обучающихся 24 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м²; 3 а класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м²;
- площадь кабинета №114 составляет 47,48 м² в данном кабинете занимается 2 а класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м²; 4 а класс с количеством обучающихся 28 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м²;
- площадь кабинета №110 составляет 46,86 м² в данном кабинете занимается 2 б класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м²; 4 б класс с количеством обучающихся 29 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,6 м²;
- площадь кабинета №112 составляет 47,60 м² в данном кабинете занимается 4 в класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м²;
- площадь кабинета №228 составляет 47,8 м² в данном кабинете занимается 5 а класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м²;
- площадь кабинета №346 составляет 54,33 м² в данном кабинете занимается 5 б класс с количеством обучающихся 27 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м²;
- площадь кабинета №218 составляет 37,11 м² в данном кабинете занимается 6 а класс с количеством обучающихся 20 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м²;
- площадь кабинета №230 составляет 47,52 м² в данном кабинете занимается 6 б класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м²;
- площадь кабинета №231 составляет 48,84 м² в данном кабинете занимается 6 в класс с количеством обучающихся 26 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,9 м²;
- площадь кабинета №229 составляет 33,78 м² в данном кабинете занимается 7 а класс с количеством обучающихся 23 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,5 м²;
- площадь кабинета №232 составляет 47,64 м² в данном кабинете занимается 7 б класс с количеством обучающихся 26 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м²;
- площадь кабинета №337 составляет 48,98 м² в данном кабинете занимается 8 а класс с количеством обучающихся 24 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,0 м²;
- площадь кабинета №340 составляет 43,41 м² в данном кабинете занимается 8 б класс с количеством обучающихся 25 человек, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 1,7 м²;
- площадь кабинета №339 составляет 47,6 м² в данном кабинете занимается 8 в класс с количеством обучающихся 22 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,2 м²;
- площадь кабинета №342 составляет 47,36 м² в данном кабинете занимается 10 класс с количеством обучающихся 23 человека, т.е. площадь на одного обучающегося составляет 2,1 м², что является нарушением п. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и данными по площади кабинетов и количестве обучающихся по классам.

12. Продолжительность перемен между уроками составляет менее 10 минут: в первой смене после 5 и 6 уроков (5 минут), во второй смене после 4 урока (5 минут), после 2 и 3 уроков в первой смене установлены две перемены менее 20 минут каждая (по 15 минут), во второй смене вместо одной большой перемены установлено две перемены по 15 минут каждая после 1 и 2 уроков, что является нарушением п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается расписанием звонков.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы отбора проб (образцов) № 11/142 от 04.04.2023г., протоколы измерений параметров микроклимата № 4879 от 06.04.2023г., протоколы измерений параметров световой среды № 4880 от 06.04.2023г., протоколы измерений шума и (или) вибрации № 4881 от 06.04.2023г., протоколы измерений электромагнитных полей № 4882 от 06.04.2023 г., протокол радиационно – гигиенического обследования объекта № 4883 от 06.04.2023 г., протоколы лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений № 4889 от 07.04.2023 г., заключение эксперта № 40/157 от 11.04.2023 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №№ 11/59, 11/60, 11/61 от 12.04.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела И.А.Горбатова
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

