

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Эрудит»
658225, г.Рубцовск, ул.Осипенко, 182В,
тел./факс (38557) 9-14-23,
e-mail: erudit-rubtsovsk@mail.ru
инн/кпп: 220 901 09 10/220 901 001

30.08.2022г.

№ 473

И.о. начальника МКУ
«Управление образования»
Р.А. Запрягаеву

информация

На Ваш исх. № 505 от 23.08.2022г. сообщаю следующую информацию:
1. 11.05.2022года в МБОУ «Лицей «Эрудит» проводилась проверка территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно – эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения учащихся. Часть выявленных нарушений на сегодня устранена, а именно:

- в кабинете № 232 полностью проведена замена крышек ученических столов, сидений и спинок ученических стульев
- в кабинете № 115 заменены крышки ученических столов в количестве 6 (шесть) штук, имеющие дефекты
- в кабинете № 115 все источники освещения приведены в соответствие и находятся в исправном состоянии
- в лаборантскую кабинета химии проведено горячее водоснабжение
- в кабинете химии демонстрационный стол оборудован защитными бортиками по наружному краю стола
- в кабинетах №№ 112,113,231 устранены дефекты ученических столов (заменены крышки парт, обновлена окантовка)
- в кабинете № 218 устранены дефекты пола
- с целью предупреждения переутомления учащихся пересмотрено расписание занятий

- в кабинете информатики к началу нового учебного года расставлены ученические столы с целью обеспечения боковым левосторонним естественным освещением.

Часть нарушений на сегодня не устранена и по этим нарушениям запланирована следующая работа:

- в кабинетах №№ 346, 337 нужно устранить дефекты ученических столов (планируется по мере поступления добровольных пожертвований, а также бюджетных средств из МКУ «Управление образования»)

- в кабинетах №№ 230, 231 нужно устранить дефекты на сиденьях ученических стульев (планируется по мере поступления добровольных пожертвований, а также бюджетных средств из МКУ «Управление образования»)

- планируется работа по обеспечению горячим и холодным водоснабжением лаборантской кабинета физики (на данный момент сметный расчет не составлялся)

2. Приказ МКУ «Управление образования» от 23.08.2022 (исх. № 505) принят к сведению.

3. Соблюдение норм и требований СанПиН взято на особый контроль.

4. Заместителю директора по АХР Рябченко С.В. указано на строгое соблюдение норм и требований СанПиН.

Директор



В.С. Чанцова